



TEST REPORT

우 618-814 부산광역시 강서구 명지오션시티9로 5 (명지동)

TEL (051)464-0771

FAX (051)462-2115

성적서번호 : TAP-013117

접 수 일 자 : 2014년 04월 18일

대 표 자 : 홍동국, 김형규, 김태형, 김길출

시험완료일자 : 2014년 04월 25일

업 체 명 : 한국주철관공업(주)

주 소 : 부산광역시 사하구 을숙도대로 525 (신평동)

시 료 명 : 금속시험편(덕타일주철관 내면 에폭시 수지 분체 도장)

시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
도막두께	mm	-	0.86	KS D 4317 : 2014
도막의 경화정도	-	-	이상없음	KS D 4317 : 2014
도막의 겉모양	-	-	이상없음	KS D 4317 : 2014

* 용 도 : 품질관리용

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인인 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

*Jeong Daehong*작성자 : 정대홍
Tel : 051-464-0771*Lee Sung-uk*기술책임자 : 이성욱
E-mail : broad@ktr.or.kr

2014년 04월 25일



한국화학융합시험연구원장

